

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	08.11.2023	öffentlich - Beschluss	

MW-Kanalauswechslung Pillauer Straße (Teilaustausch) - Grundsatzbeschluss

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Übersichtslageplan (M = 1:2.500) Lageplan Kanal (M = 1:250)	

Beschlussvorschlag:

Die Vorlage der Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird zur Kenntnis genommen.
 Die Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird beauftragt, die Planung der Kanalbaumaßnahme weiterzuführen.

Sachverhalt:

Die bestehende Mischwasserkanalisation in der Pillauer Straße wurde einer Kanalinspektion unterzogen. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die ersten drei Haltungen, von der Stettiner Straße aus kommend, dringend ausgewechselt werden müssen. Eine Reparatur oder Sanierung mittels Inliner ist nicht mehr möglich.

Es ist geplant, die bestehenden Kanalleitungen (Steinzeug, DN 350 bis DN 400) durch neue Leitungen aus Steinzeug mit einer durchgängigen Nennweite von DN 400 inkl. der dazugehörigen Schächte zu ersetzen. Die Rohrsohlen der neuen Kanalleitungen kommen voraussichtlich zwischen min. 3,0 m und max. 3,6 m unter der vorhandenen Straßenoberkante zu liegen. Die Baulänge beträgt ca. 150 m. Die Auswechslung ist in offener Bauweise vorgesehen.

Die Bauzeit für die Kanalbaumaßnahme beträgt rd. 3-4 Monate und soll im Jahr 2024 ausgeschrieben und bautechnisch fertiggestellt werden.

Die Gesamtkosten für die Kanalbaumaßnahme werden geschätzt auf rd. 600.000 € brutto.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	600.000 €	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Veranschlagung im Haushalt			jährlicher Kanalunterhalt		
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Investitions-Nr. 162	Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:					

Prüfung der Klimarelevanz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Stadtentwässerung Fürth**

Fürth, 23.10.2023

gez. Lippert

Unterschrift der Werkleitung

Stadtentwässerung Fürth
Weiß, Lars

Telefon:
0911/66012141

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 08.11.2023
Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:
