Stadt Fürth

TOP [ ] -ö-

## I. **Vorlage**

☒ zur Beschlussfassung
☐ als Bericht

| | |
|---|---|
| Gremium | Bauausschuss / Werkausschuss |
| Sitzungsteil | öffentlich |
| Datum | 01.10.2008 |

| bisherige Beratungsfolge | | Sitzungstermin | Abstimmungsergebnis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | einst. | mit Mehrheit | | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
| | | | | angen. | abgel. | | |
| 1 | Bauausschuss / Werkausschuss | 01.10.2008 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

**Betreff**
**Entwässerung der Stadelner Hard**
**Projektgenehmigung nach Ziff. 2.5 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen
Übersichtslageplan (Folie)
Entwurfsplanung vom September 2008

**Beschlussvorschlag**

Die Entwurfsplanung des Stadtentwässerungsbetriebes Fürth und die dafür erforderlichen Investitionskosten werden zur Kenntnis genommen.
Die Gesamtkosten für die Entwässerung der Stadelner Hard werden voraussichtlich **900.000,00 €** betragen.
Die Werkleitung wird beauftragt, die o. g. Maßnahme gem. Vorlage weiterzuführen.

## Sachverhalt

Das Gebiet Stadelner Hard ist derzeit ein nicht erschlossenes Wohngebiet. Die Entsorgung der Abwässer erfolgt über 3-Kammerausfaulgruben in den Untergrund.
Eine entwässerungstechnische Sanierung (Anschluss an das städtische Kanalnetz) des Gebietes ist erforderlich.

Der Stadtentwässerungsbetrieb Fürth beabsichtigt eine ordnungsgemäße Erschließung des Gebietes durchzuführen. Die Entwässerung soll im Trennsystem erfolgen. Das Regenwasser ist in den Flurstücken zu versickern, das anfallende häusliche Schmutzwasser soll in der zentralen Hauptkläranlage der Stadt Fürth behandelt und gereinigt werden.
Die vorhandenen Sickergruben sollen aufgelassen werden.
Die geplante Schmutzwasserentwässerung kann über Freispiegelkanäle, einer Pumpstation und einer Druckleitung an den vorhandenen Mischwasserkanal in der Kronacher Str. angeschlossen werden.
Die im Zusammenhang mit der Kanalisierung anfallenden Kosten können mit der Abwasserabgabe verrechnet werden.

**Die Straßenbauarbeiten sind nicht Gegenstand des Vorhabens.**

Kostenzusammenstellung (Berechnung):

| | |
|---|---|
| Kosten des Grundstücks | 9.780,00 € |
| Kosten der Erschließung | 6.700,00 € |
| Kosten der Bauwerke | 79.785,20 € |
| Kosten der Ausbauarbeiten, Verfahrens-, Prozess- und Maschinen-technik und Elektro. Technische Ausrüstung | 107.645,00 € |
| Kosten der Außenanlagen | 13.245,00 € |
| Kosten der Kanäle einschließlich Schachtbauwerke | 420.866,55 € |
| Baunebenkosten ( Ing. – Leistungen) | 76.500,00 € |
| Spartensicherung / Spartenumlegung | 10.000,00 € |
| | |
| Gesamtsumme Baukosten netto | 724.521,75 € |
| 19 % MwSt. | 137.659,13 € |
| ***Gesamtsumme Baukosten brutto*** | ***862.180,88 €*** |
| **Gerundet** | **900.000,00 €** |

**Die Gesamtkosten der Kanalbaumaßnahme belaufen sich auf rd. 900.000,00 €.**

| | |
|---|---|
| Finanzielle Auswirkungen<br>☐ nein ☒ ja Gesamtkosten 900.000,00 € | jährliche Folgelasten<br>☐ nein ☒ ja € |
| Veranschlagung im Haushalt<br>[ ] nein [X] ja bei Inv. Nr. 090 Budget-Nr. im [ ] Vwhh [X] Vmhh | |
| (wenn nein, Deckungsvorschlag:)<br>Die erforderlichen Mittel werden im Wirtschaftsplan 2009 neu veranschlagt. | |
| Zustimmung der Käm liegt vor: [ ] | Beteiligte Dienststellen:<br>RA [ ] RpA [ ] weitere: [ ] |
| Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: | ☒ ja ☐ nein |
| Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt | ☐ ja ☐ nein |

II. Pflegerin des Stadtentwässerungsbetriebes, Frau Schwab - Arnold Abdruck

III. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

IV. BvA

Fürth, 18.09.2008

Ref. V

_____

Unterschrift des Referenten

| | |
|---|---|
| Sachbearbeiter/in: Hr. Cambal | Tel.: (3292) |