

## Instruktionsergebnisse Ausbau der Amalienstr. zw. der Simon- und Winklerstr.

– Instruktionsverfahren vom 09.02.2022, ausgelaufen ab 25. 02. 2022 –

hier: Instruktionsergebnis

### Abwägung eingegangener Stellungnahmen

Stellungnahmen der Dienststellen (Datum)	Stellungnahme oder Einwand	Abwägungsvorschlag des Baureferats (Entwurf durch das Stadtplanungsamt)
Amt für Abfallwirtschaft (Abf) (14.02.2022)	Von Seiten Abf/Mü bestehen keine Einwände	
Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ABK) (13.02.2022)	Seitens ABK gibt es die Auflage, dass Gebäude mit Nutzungseinheiten welche höher als 8 Meter Brüstungshöhe über Straßenniveau liegen, auch während der Baumaßnahmen mit dem Hubrettungsfahrzeug zur Sicherstellung des bauordnungsrechtlichen geforderten zweiten Rettungsweges angeleitet werden können, sofern sie über keinen zweiten baulichen Rettungsweg verfügen. Alle anderen Objekte müssen in einer Entfernung von min. 50 Metern mit Feuerwehrfahrzeugen anfahrbar sein.	Die Forderungen werden bei der Ausführung berücksichtigt.
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS) (11.02.2022)	Keine Einwände	
Bayernwerk (10.02.2022)	Leitungen vorhanden	Einweisung notwendig
Behindertenrat / Behindertenbeauftragte (24.02.2022)	Hinweise auf die Richtlinien und DIN bzgl. Längs- und Querneigung	Wird berücksichtigt
BR	Keine Antwort	

Stellungnahmen der Dienststellen (Datum)	Stellungnahme oder Einwand	Abwägungsvorschlag des Baureferats (Entwurf durch das Stadtplanungsamt)
BUND (24.02.2022)	Forderung nach mind. Vier Bäumen auf der Nordseite	Die geforderten Bäume sind in der Planung berücksichtigt..
Grünflächenamt (GrfA) (11.02.2022)	Das GrFA begrüßt die Verbreiterung der bestehenden Grünflächen auf der Südseite und bittet um vorsichtiges Arbeiten im Bereich der Baumstandorte um Beschädigungen der Wurzeln zu vermeiden. Der Ausführungstermin soll dem GrFA rechtzeitig mitgeteilt werden	Die Forderungen werden bei der Ausführung berücksichtigt
Infra fürth verkehr gmbh (infra Verkehr und Netz) (14.02.2022)	TNGW: Prüfung der Schieberkappen bei der Bauausführung TNS: Hinweis auf die 110 KV Leitung	Wird berücksichtigt
Jugendamt (JgA)	Keine Antwort	
Liegenschaftsamt (LA) (10.02.2022)	Keine Einwände	
N-ergie (11.02.2022)	Keine Anlagen in dem Bereich	
Ordnungsamt / Untere Naturschutzbehörde (OA/U) (21.02.2022)	1; Immissionsschutz k.E. 2; Bodenschutz und Altlasten k.E. 3; Wasserrecht (wassergef. Stoffe) k.E. 5; Naturschutz, Zustimmung unter folgenden Auflagen: Der Sicherheitsabstand zu den Bäumen muss mind. Das vierfache des Stammumfangs sein (auf 1,0 m Höhe gemessen). Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen (RAS-LP 4 und DIN 18920) sind zu beachten.	Die Forderungen werden bei der Ausführung berücksichtigt
PD (10.02.2022)	Keine Einwände	
Pflegschaft öffentliche Anlagen (25.02.2022)	Frage nach Verwertung des Granitpflasters, einer evtl. Einleitung des RW-Wassers in die Pflanzflächen Und ob die Grünflächen eingefriedet werden	Das Granitpflaster ist nicht mehr nutzbar
Pflegschaft Rad- und Fußwege (19.02.2022)	Vorschlag, dass die Fahrbahn mit Großsteinpflaster hergestellt wird, Verzicht der Parkplätze auf der Südseite und dafür mehr Grünflächen	Bzgl. Der Geräusentwicklung auf Pflasterstraßen wird die Fahrbahn mit Asphalt ausgebaut

<b>Stellungnahmen der Dienststellen (Datum)</b>	<b>Stellungnahme oder Einwand</b>	<b>Abwägungsvorschlag des Baureferats (Entwurf durch das Stadtplanungsamt)</b>
Ref. I Sport	Keine Antwort	
SchVA (15.02.2022)	Keine Einwände	
SpA (03.03.2022)	Keine Einwände	
Stadtentwässerungsbetrieb Fürth (StEF) (17.02.2022)	Hinweise auf die Richtlinien	Wird berücksichtigt
Straßenverkehrsamt (SVA) (10.02.2022)	Es bestehen keine Bedenken bzgl. Der 5 cm Fahrbahneigung, die Beschilderung ist wie der Bestand wieder herzustellen	
SzA/Behindertenbeirat	Keine Antwort	
Telekom (18.02.2022)	Mitverlegung von zwei Kabelleerrohren bei der Bauausführung	
Tiefbauamt (TfA/Bh) (23.02.2022)	Keine Einwände	
Vodafone Kabel Deutschland (18.02.2022)	Leitungen vorhanden	Einweisung notwendig
WWA (15.02.2022)	Hinweis auf die Grundwassermessstelle, die erhalten werden muss	