IV. Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich für 18 Klassen

Bandbreite (unterer Wert)	**283,00**
Bandbreite (oberer Wert)	**301,00**

Flächen in m2 nach den lichten Raummaßen gemäß DIN 277 (Ausgabe 2016)

	Regierung		Bearbeitung Planer						Bearbeitung Regierung		
		Fläche				Bestand	Neubau		Bestand	Neubau	
		283,00				300,71			0,00		
	Raum	**283,00**	**Raum**	**Geschoss**	**Raum-Nr**	**75,71**	**225,00**	**Anmerkungen**	**0,00**	**0,00**	**Anmerkungen**
Atb und Auf. (283qm, 300,71 qm, 0qm)	Werkstatt Hausmeister		Werkstatt Hausmeister	KG	16	14,67					
	Reinigungspersonal		Reinigungspersonal	KG	15	13,46					
			Lager Hausmeister	KG	17	7,72					Ein Lagerraum kommt in den Reiter VII
	Stuhllager	283,00	Stuhllager	KG Sporthalle	49	15,02					Ein Stuhllager hat bei einer Schule mit 18 Klassen eine notwendige Maximalgröße von 27 qm
	Pausenverkauf		Stuhllager	Neubau			5,00				Ein Stuhllager hat bei einer Schule mit 18 Klassen eine notwendige Maximalgröße von 27 qm
	Pausenhalle		Pausenhalle				220,00				Pausenhalle = Bis 400 Schüler x 0,5 qm, ab 400 Schüler x 0,4 qm ►450 Schüler = 220 qm notwendige Pausenfläche, Standort beachten! Wo ist die Pausenhalle vom Vorentwurf?
			Abstellraum	Sporthalle	50	24,84					