

## I. Vorlage

- zur Beschlussfassung  
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
			angen.	abgel.		
1	Bau- und Werkausschuss	26.09.2007				

### **Betreff**

**„Grund- und Hauptschule Maistraße“**

**Hier: MW-Kanalauswechslung Otto-Seeling-Promenade**

**Projektgenehmigung nach Ziff. 2.5 der Richtlinie für die Einleitung und Abwicklung Städtischer Bauvorhaben**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

Übersichtslageplan (Folie)

### **Beschlussvorschlag**

Die Planung und die dafür erforderlichen Investitionskosten werden zur Kenntnis genommen. Die Gesamtkosten für den Bauabschnitt werden voraussichtlich **200.000,00 €** betragen. Die Werkleitung wird beauftragt, die Planung der Maßnahme weiterzuführen.

## Sachverhalt

Die Baumaßnahme verläuft in der Straße „Otto-Seeling-Promenade“, die gemäß der Planung der „Grund- und Hauptschule Maistraße“ der GWF über einen Streckenabschnitt, ca. 150 m als Schulhof neu ausgebaut werden soll. Der Strassenneubau bzw. Schulhofausbau erfolgt nach Beendigung der Kanalbaumaßnahme. Das Bauvorhaben umfasst die Auswechslung des Mischwasserkanals DN 300 in der Otto-Seeling-Promenade. Der neu zu erstellende Kanal (DN 400 Freispiegel) soll an den bestehenden Schacht im Bereich Otto-Seeling-Promenade / Helene-Lange-Gymnasium anbinden. Für die Kanalbaumaßnahme in offener Bauweise mit ca. 150 m Mischwasserkanal werden rd. 2,0 Monate angesetzt.

**Die Straßenbauarbeiten sind nicht Gegenstand des Vorhabens.**

### Kostenzusammenstellung:

Verkehrssicherung	6.000,00 €
Baugruben	102.000,00 €
Wasserhaltung	5.000,00 €
Rohrverlegung	27.550,00 €
Oberflächewiederherstellung	16.500,00 €
Gesamtsumme	157.050,00 €
5 % Kleinleistungen	7.852,50 €
Gesamtsumme netto	164.902,50 €
19% MwSt.	26.384,40 €
Gesamtsumme Baukosten brutto	191.286,90 €
<b>Gerundet</b>	<b>200.000,00 €</b>

**Die Gesamtkosten der Kanalbaumaßnahme belaufen sich auf rd. 200.000,00 €.**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 200.000,00 €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt		im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh	
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		Bei <b>Investitions-Nr. 085</b> Budget-Nr.	
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	<input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>		
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

II. Pfleger des Stadtentwässerungsbetriebs Fürth, Herrn Stadtrat Scharl      Abdruck

III. BMPA/StR/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

IV. BVA

Fürth, 29.08.2007

1. Werkleiter

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Werkleiters

Sachbearbeiter: Herr Bardou

Tel.: (3293)