

Zu TOP 20- Druckleitungskanal zum Schutz der Bäume

Siehe Beschluss.

Ergänzend zur Baumfrage „Beim Korwinkel“ in Stadeln berichtet der Baureferent auch von den 16 Bäumen, die entlang des Weges „Am Friedhofsteg“ gefällt werden müssen. Der Bauausschuss nimmt davon Kenntnis, dass eine statische Berechnung den weiteren Verbleib der großen Bäume direkt über der Kanaltrasse mit einer Überdeckung von nur knapp einem Meter nicht mehr zulässt. Für den Kanal besteht Einsturzgefahr, die Bäume müssen entfernt werden. Der Baureferent verweist hierzu auf die Vorinformation bereits im Bauausschuss 26.09.2007.

Einspruch wurde nicht erhoben.